

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»**

ул. Лунная, 13А, город Бердск, Новосибирская область, 633009  
телефон 8(38341) 35096, e-mail:bsk\_du26@mail.ru

---

Предписание ОНД и ПБ от 01.09.2016 №255/1/1. Срок исполнения – сентябрь 2017 г.

Выполнить мероприятия:

1. Ремонт лестничных маршей в количестве 4-х шт.
2. Замена двери в электрощитовой прачечной на противопожарную.
3. Приведение в соответствие размеров дверных проемов на эвакуационных выходах в группах №1, 3, 5.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Установлена противопожарная дверь в электрощитовой прачечной – сентябрь 2016 г.
2. Заменена дверь на эвакуационном выходе группы №5 – декабрь 2016г.
3. Замена двери на эвакуационном выходе группы №1 – август 2017г.
4. Проведен ремонт лестничного марша и тамбура на эвакуационном выходе групп № 4 - 12 – август 2017г.

Остаются не выполненными следующие мероприятия:

1. Ремонт лестничных маршей в количестве 3шт. на эвакуационных выходах группы № 6 - 7, группы № 8 - 9, группы №10 - 11