

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» марта 2026 г., 54260061000221028032

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» марта 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2603/013-54/33-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Черемушная, д. 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» марта 2026 г., № 2603/013-54/33-ВО/П, учетный номер проверки 54260061000221028032.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Пятигорец Влада Андреевна – старший инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспекторы (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с полномочиями о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, г Бердск, ул Лунная 13А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "КОРАБЛИК" ИНН 5445100457, адрес регистрации юридического лица: 633009, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРДСК, УЛ. ЛУННАЯ, Д.13А, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» марта 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «27» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

31 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или

дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. Место выявления нарушения: здание детского сада по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, ул Лунная 13А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

26.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ

2. Руководителем юридического лица и лицом ответственным за проведение инструктажей, на объекте защиты, в котором одновременно находится 50 и более человек не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: здание детского сада по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, ул Лунная 13А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2, Прочее Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Лица, указанные в пункте 1 приложения №4 Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 № 1120 не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (не имеющие документов, подтверждающих прохождение лицом обучения по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), связанному с обеспечением пожарной безопасности) проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

26.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пройти обучение по дополнительным профессиональным программам - программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности руководителю юридического лица и лицу ответственному за проведение инструктажей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документы подтверждающие прохождение обучение

3. Средства обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей в случае пожара) эксплуатируются сверх срока службы (более 10 лет) и согласно Акта обследования автоматических установок, охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации составленного по результатам проведенного обследования от 30.01.2026г ИП Ковальский М.А., находятся в частично неработоспособном состоянии, несоответствующим нормам пожарной безопасности (уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не превышает требуемого увеличения в 15 ДБА над постоянным уровнем шума, автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическую подачу управляющих сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием (при приведении АУПС в режим пожар не происходит отключения систем общеобменной вентиляции), Системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в неработоспособном состоянии). Место выявления нарушения: здание детского сада по адресу: обл Новосибирская, г Бердск, ул Лунная 13А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

26.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору) Пятигорец Влада Андреевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пятигорец Влада Андреевна - старший инспектор ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83834144327, e-mail: pyatigorecva@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность, должностное лицо, непосредственно подписавшее проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

